

## 2024年5月出厂水自检数据

填报单位

南京远古水业股份有限公司

采样日期

2024-05-14

采样地点

远古水厂二泵房

样品性质

出厂水

合格率 %

100.0%

| 序号 | 检测项目     | 单位        | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |          |
|----|----------|-----------|-------------------------|----------|
| 1  | 浑浊度      | NTU       | ≤1                      | 0.21     |
| 2  | 游离氯（活性氯） | mg/L      | [0.3, 2]                | 0.60     |
| 3  | 总大肠菌群    | MPN/100mL | 不应检出                    | 未检出      |
| 4  | 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 不应检出                    | 未检出      |
| 5  | 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 不应检出                    | 未检出      |
| 6  | 菌落总数     | MPN/mL    | ≤100                    | 未检出      |
| 7  | 砷        | mg/L      | ≤0.01                   | 0.00133  |
| 8  | 镉        | mg/L      | ≤0.005                  | <0.00006 |
| 9  | 铬(六价)    | mg/L      | ≤0.05                   | <0.004   |
| 10 | 铅        | mg/L      | ≤0.01                   | <0.00007 |
| 11 | 汞        | mg/L      | ≤0.001                  | <0.00007 |
| 12 | 硒        | mg/L      | ≤0.01                   | 0.0004   |
| 13 | 氰化物      | mg/L      | ≤0.05                   | <0.002   |
| 14 | 氟化物      | mg/L      | ≤1.0                    | 0.2      |
| 15 | 硝酸盐（以N计） | mg/L      | ≤10                     | 1.54     |
| 16 | 三氯甲烷     | mg/L      | ≤0.06                   | 0.013    |
| 17 | 四氯化碳     | mg/L      | ≤0.002                  | <0.0005  |
| 18 | 亚硝酸盐     | mg/L      | ≤0.7                    | <0.0024  |

|    |          |      |            |         |
|----|----------|------|------------|---------|
| 19 | 三卤甲烷     | mg/L | ≤1         | 0.4270  |
| 20 | 氯酸盐      | mg/L | ≤0.7       | 0.030   |
| 21 | 溴酸盐      | mg/L | ≤0.01      | <0.005  |
| 22 | 色度       | /    | ≤15        | <5      |
| 23 | 臭和味      | /    | 无异臭、异味     | 无       |
| 24 | 肉眼可见物    | /    | 无          | 无       |
| 25 | pH值      | /    | [6.5, 8.5] | 7.42    |
| 26 | 铝        | mg/L | ≤0.2       | 0.080   |
| 27 | 铁        | mg/L | ≤0.3       | <0.0009 |
| 28 | 锰        | mg/L | ≤0.1       | 0.00008 |
| 29 | 铜        | mg/L | ≤1.0       | 0.00037 |
| 30 | 锌        | mg/L | ≤1.0       | <0.0009 |
| 31 | 氯化物      | mg/L | ≤250       | 15.58   |
| 32 | 硫酸盐      | mg/L | ≤250       | 23.79   |
| 33 | 溶解性总固体   | mg/L | ≤1000      | 101     |
| 34 | 总硬度      | mg/L | ≤450       | 110     |
| 35 | 高锰酸盐指数   | mg/L | ≤3         | 0.80    |
| 36 | 挥发酚类     | mg/L | ≤0.002     | <0.002  |
| 37 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3       | <0.05   |
| 38 | 三氯乙醛     | mg/L | ≤0.1       | <0.001  |
| 39 | 一氯二溴甲烷   | mg/L | ≤0.1       | 0.0047  |
| 40 | 二氯一溴甲烷   | mg/L | ≤0.06      | 0.0082  |
| 41 | 三溴甲烷     | mg/L | ≤0.1       | 0.0005  |
| 42 | 甲醛       | mg/L | ≤0.9       | <0.05   |
| 43 | 二氯乙酸     | mg/L | ≤0.05      | <0.0037 |
| 44 | 三氯乙酸     | mg/L | ≤0.1       | <0.0044 |

|                                         |        |      |      |       |
|-----------------------------------------|--------|------|------|-------|
| 45                                      | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
| 46                                      | 总α放射性  | Bq/L | 0.5  | 0.022 |
| 47                                      | 总β放射性  | Bq/L | 1    | 0.094 |
| 填报单位：南京远古水务股份有限公司                       |        |      |      |       |
| 填报人：东文强      审核人：朱文静      填报日期：2024.6.4 |        |      |      |       |