CMA
180013061027

检　测　报　告

报告编号：NJZ/WC202405-419

样品类别：生活饮用水

委托单位：六合区水务局

采样地点：黄木桥社区

国家城市供水水质监测网南京监测站

地址：南京市江东北路289号银城广场七楼　　邮编：210036

电话：(025)89676372　　传真：(025)89676051

国 家 城 市 供 水 水 质 监 测 网 南 京 监 测 站

检　测　报　告

样品编号： WC202405-419

样品名称：　管网水

样品性状：　无色透明

检测性质：　委托

采样单位：　本中心/站

采样日期：　2024-05-29

检测日期：　2024-05-29 至 2024-06-04

报告日期：　2024-06-05

检测依据：　见第三页方法依据

评价依据：　《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测结论：

/

评价人：

日　　期：2024-06-05

编制：　　编制日期：2024-06-05

审核：　　审核日期：2024-06-05

检测机构公章

签发：　　签发日期：2024-06-11

（授权签字人）

检　测　报　告

样品编号： WC202405-419

检测结果：

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2023 4.1
色度	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度	0.19	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.1
臭和味	无	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
游离氯	0.05	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水余量≥0.3mg/L，末梢水余量≥0.05mg/L，出厂水和末梢水限值≤2mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2

以下空白

检 测 用 主 要 仪 器

样品编号： WC202405-419

项目	仪器名称	仪器编号	仪器型号
总大肠菌群	电热恒温培养箱	JA-167	DHP-9082
菌落总数	电热恒温培养箱	JA-06	DHP-9272
色度	/	/	/
浑浊度	便携式浊度仪	JA-10	/
臭和味	/	/	/
游离氯	/	/	/

以下空白

说　　明

1、 本报告涂改、增删无效。

2、 本报告签字盖章后生效（多页加盖骑缝章）。

3、 本中心/站只对送检样品的检测结果负责，不对送检样品的来源负责。

4、 本报告未经本中心/站同意不得部分复制，复制件未加盖本中心/站公章所引起的一切后果，本中心/站不承担法律责任。

5、 对本报告有异议时，请在收到报告之日起，至15日内通知本中心/站。