

南京远古水业股份有限公司制水分公司  
管网水质检验项目记录表(2024年7月)

| 月份 | 编号      | 采样点                  | 日期 | 浑浊度<br>NTU | 色度<br>度 | 臭和味 | 游离余氯<br>mg/L | 细菌总数<br>MPN/mL | 总大肠菌群<br>MPN/100ml |
|----|---------|----------------------|----|------------|---------|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 7  | YGGW021 | 轩皇大酒店                | 1  | 0.16       | <5      | 无   | 0.25         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 15 | 0.27       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW022 | 槽坊增压站                | 4  | 0.13       | <5      | 无   | 0.70         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.13       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW023 | 陈家味庄                 | 4  | 0.11       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.14       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW024 | 北方面馆                 | 4  | 0.11       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.16       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW025 | 远古水业六合营业厅            | 4  | 0.12       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.12       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW026 | 南京医科大学眼科医院<br>(六合院区) | 4  | 0.11       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.15       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW027 | 荷花塘社区<br>党群服务中心      | 4  | 0.14       | <5      | 无   | 0.50         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.14       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW028 | 凯旋假日大酒店              | 4  | 0.12       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.16       | <5      | 无   | 0.10         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW029 | 方州社区居家养老服务中心前公       | 4  | 0.13       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.20       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW030 | 卫生健康委员会              | 4  | 0.17       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    |         |                      | 16 | 0.23       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |

南京远古水业股份有限公司制水分公司  
管网水质检验项目记录表 (2024年7月)

| 月份 | 编号      | 采样点         | 日期 | 浑浊度<br>NTU | 色度<br>度 | 臭和味 | 游离余氯<br>mg/L | 细菌总数<br>MPN/mL | 总大肠菌群<br>MPN/100ml |
|----|---------|-------------|----|------------|---------|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 7  | YGGW031 | 福满村农家菜馆     | 4  | 0.13       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 16 | 0.29       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW032 | 悦孚竹镇加油站     | 4  | 0.14       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 16 | 0.29       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW033 | 龙池街道综治中心    | 4  | 0.08       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 16 | 0.23       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW034 | 黄木桥社区党群服务中心 | 4  | 0.12       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 16 | 0.18       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW035 | 马鞍公路管理站     | 4  | 0.10       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 16 | 0.15       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW036 | 横梁水务公司      | 5  | 0.30       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 17 | 0.14       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW037 | 南京青龙水务有限公司  | 5  | 0.35       | <5      | 无   | 0.40         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 17 | 0.34       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW038 | 龙袍水务公司      | 5  | 0.25       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 17 | 0.13       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW039 | 张窑3号农户      | 5  | 0.30       | <5      | 无   | 0.10         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 17 | 0.13       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW040 | 瓜埠自来水公司     | 5  | 0.28       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |             | 17 | 0.18       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |

南京远古水业股份有限公司制水分公司  
管网水质检验项目记录表（2024年7月）

| 月份 | 编号      | 采样点       | 日期 | 浑浊度<br>NTU | 色度<br>度 | 臭和味 | 游离余氯<br>mg/L | 细菌总数<br>MPN/mL | 总大肠菌群<br>MPN/100mL |
|----|---------|-----------|----|------------|---------|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 7  | YGGW041 | 龙池翠洲幼儿园   | 5  | 0.25       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    |         |           | 17 | 0.18       | <5      | 无   | 0.30         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW042 | 金牛湖街道国家电网 | 5  | 0.25       | <5      | 无   | 0.20         | 0              | 未检出                |
|    |         |           | 17 | 0.29       | <5      | 无   | 0.10         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW043 | 冶山泵站      | 5  | 0.40       | <5      | 无   | 0.10         | 0              | 未检出                |
|    |         |           | 17 | 0.29       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    | YGGW044 | 冶山水务有限公司  | 5  | 0.45       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |
|    |         |           | 17 | 0.35       | <5      | 无   | 0.05         | 0              | 未检出                |

统计: 苗

审核: 崔 明

日期: 2024.7.22