



2024年10月管网末梢水自检数据									
填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2024-10-15						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	程桥街道综治中心	新集龙池街道办事处	金牛湖景区西南门卫生间	东沟中心社区党群服务中心	六合区经济开发区新材料产业园	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100.0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
1	浑浊度	NTU	≤1	0.37	0.20	0.55	0.19	0.30	0.63
2	游离氯（活性氯）	mg/L	[0.05, 2]	0.40	0.30	0.40	0.10	0.40	0.50
3	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	砷	mg/L	≤0.01	0.00190	0.00165	0.00170	0.00163	0.00155	0.00175
8	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
9	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	铅	mg/L	≤0.01	0.00014	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
11	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
12	硒	mg/L	≤0.01	0.0003	0.0002	0.0004	0.0004	0.0002	0.0003
13	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
14	氟化物	mg/L	≤1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.25	1.25	1.26	1.27	1.27	1.25
16	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0071	0.0111	0.0075	0.0107	0.0094	0.0077
17	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
18	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024

19	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.076	0.075	0.071	0.077	0.076	0.077
20	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.2283	0.3517	0.2357	0.3267	0.2927	0.2427
21	色度	/	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
22	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
23	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
24	pH值	/	[6.5, 8.5]	7.45	7.43	7.50	7.53	7.45	7.36
25	铝	mg/L	≤0.2	0.064	0.062	0.056	0.068	0.070	0.057
26	铁	mg/L	≤0.3	0.0084	0.0064	0.0012	0.0050	0.0140	0.0027
27	锰	mg/L	≤0.1	0.00020	0.00029	0.00009	0.00024	0.00038	0.00021
28	铜	mg/L	≤1.0	0.00077	0.00060	0.00086	0.00044	0.00085	0.00058
29	锌	mg/L	≤1.0	0.0010	0.1110	0.0018	<0.0009	0.0148	<0.0009
30	氯化物	mg/L	≤250	27.04	27.05	28.40	28.42	28.30	29.75
31	硫酸盐	mg/L	≤250	34.39	34.71	36.22	36.09	35.88	37.75
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	305	283	290	322	289	319
33	总硬度	mg/L	≤450	161	171	167	165	159	168
34	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.71
35	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
37	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0026	0.004	0.0026	0.0035	0.0032	0.0027
39	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0048	0.0073	0.0049	0.0065	0.006	0.005
40	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005	0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005
41	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
42	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
43	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037
44	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044

44

45	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
46	总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.030	0.030	0.031	0.016	0.024	0.037
47	总 β 放射性	Bq/L	1	0.086	0.103	0.064	0.053	0.082	0.122

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人： 朱江涛 审核人： 朱江涛 填报日期：2024.11.1