

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年1月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
1	YGGW021	轩皇大酒店	7	0.21	<5	无	0.30	0	未检出
			14	0.16	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW022	槽坊增压站	8	0.47	<5	无	0.50	0	未检出
			15	0.18	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW023	陈家味庄	8	0.17	<5	无	0.50	0	未检出
			15	0.17	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW024	北方面馆	8	0.29	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.18	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW025	远古水业六合营业厅	8	0.32	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.20	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW026	南京医科大学眼科医院 (六合院区)	8	0.48	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.18	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW027	荷花塘社区 党群服务中心	8	0.30	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.21	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW028	凯旋假日大酒店	8	0.20	<5	无	0.40	0	未检出
			15	0.18	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW029	方州社区居家养老服务中心前公	8	0.22	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.20	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW030	卫生健康委员会	8	0.25	<5	无	0.50	0	未检出
			15	0.17	<5	无	0.50	0	未检出

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年1月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
1	YGGW031	福满村农家菜馆	8	0.55	<5	无	0.30	0	未检出
			15	0.38	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW032	悦孚竹镇加油站	8	0.52	<5	无	0.40	0	未检出
			15	0.34	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW033	龙池街道综治中心	8	0.45	<5	无	0.50	0	未检出
			15	0.16	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW034	黄木桥社区党群服务中心	8	0.19	<5	无	0.40	0	未检出
			15	0.15	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW035	马鞍公路管理站	8	0.45	<5	无	0.40	0	未检出
			15	0.22	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW036	横梁水务公司	10	0.16	<5	无	0.30	0	未检出
			16	0.18	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW037	南京青龙水务有限公司	10	0.22	<5	无	0.50	0	未检出
			16	0.25	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW038	龙袍水务公司	10	0.40	<5	无	0.30	0	未检出
			16	0.14	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW039	张窑3号农户	10	0.36	<5	无	0.20	0	未检出
			16	0.22	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW040	瓜埠自来水公司	10	0.26	<5	无	0.30	0	未检出
			16	0.26	<5	无	0.50	0	未检出

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年1月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
1	YGGW041	龙池翠洲幼儿园	10	0.28	<5	无	0.40	0	未检出
			16	0.30	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW042	金牛湖街道国家电网	10	0.23	<5	无	0.50	0	未检出
			16	0.56	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW043	冶山泵站	10	0.62	<5	无	0.05	0	未检出
			16	0.45	<5	无	0.35	0	未检出
	YGGW044	冶山水务有限公司	10	0.33	<5	无	0.10	0	未检出
			16	0.40	<5	无	0.40	0	未检出

统计: 陈明

审核: 崔彬

日期: 2025.1.20

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网末梢水质检验项目记录表(2025年1月)

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml	高锰酸盐指数 mg/L
1	YGMS001	马鞍街道社区教育中心	8	0.45	<5	无	0.50	0	未检出	0.74
			15	0.17	<5	无	0.40	0	未检出	0.70
	YGMS002	程桥街道综治中心	8	0.18	<5	无	0.40	0	未检出	0.74
			15	0.15	<5	无	0.30	0	未检出	0.60
	YGMS003	新集龙池街道办	8	0.39	<5	无	0.50	0	未检出	0.75
			15	0.20	<5	无	0.40	0	未检出	0.66
	YGMS004	金牛湖景区西南门卫生间	10	0.21	<5	无	0.20	0	未检出	0.68
			16	0.18	<5	无	0.35	0	未检出	0.88
	YGMS005	东沟中心社区党群服务中心	10	0.40	<5	无	0.20	0	未检出	0.68
			16	0.21	<5	无	0.40	0	未检出	0.76
	YGMS006	六合区经济开发区新材料产业园	10	0.32	<5	无	0.40	0	未检出	0.65
			16	0.18	<5	无	0.50	0	未检出	1.00

统计: 葛

审核: 崔

日期: 2025.1.20