

2025年9月出厂水自检数据				
填报单位			南京远古水业股份有限公司	
采样日期			2025-09-02	
采样地点			出厂水	
样品性质			出厂水	
合格率 %			100. 0%	
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
1	浑浊度	NTU	≤1	0. 13
2	游离余氯	mg/L	[0. 3, 2]	0. 50
3	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
4	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
6	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出
7	砷	mg/L	≤0. 01	0. 00123
8	镉	mg/L	≤0. 005	<0. 00006
9	铬(六价)	mg/L	≤0. 05	<0. 004
10	铅	mg/L	≤0. 01	<0. 00007
11	汞	mg/L	≤0. 001	<0. 00007
12	硒	mg/L	≤0. 01	0. 0004
13	氰化物	mg/L	≤0. 05	<0. 002
14	氟化物	mg/L	≤1. 0	0. 2
15	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1. 84
16	三氯甲烷	mg/L	≤0. 06	0. 0078
17	四氯化碳	mg/L	≤0. 002	<0. 0005
18	亚硝酸盐	mg/L	≤0. 7	<0. 0024

19	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.27
20	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.056
21	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005
22	色度	/	≤15	<10
23	臭和味	/	无异臭、异味	无
24	肉眼可见物	/	无	无
25	pH值	/	[6.5, 8.5]	7.19
26	铝	mg/L	≤0.2	0.088
27	铁	mg/L	≤0.3	0.0022
28	锰	mg/L	≤0.1	0.00023
29	铜	mg/L	≤1.0	0.00074
30	锌	mg/L	≤1.0	0.0022
31	氯化物	mg/L	≤250	22.34
32	硫酸盐	mg/L	≤250	32.55
33	溶解性总固体	mg/L	≤1000	231
34	总硬度	mg/L	≤450	137
35	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.86
36	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002
37	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
38	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.003
39	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0037
40	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0056
41	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0005
42	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05
43	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
44	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044

45	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
46	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.020
47	总β放射性	Bq/L	≤1	0.101
填报单位: 南京远古水业股份有限公司				
填报人: 李如虎 审核人: 朱之静 填报日期: 2025.10.10				