

2025年10月管网末梢水自检数据									
填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2025-10-09						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	六合区经济开发区新材料产业园	东沟中心社区党群服务中心	新集龙池街道办	金牛湖景区西南门卫生间	程桥街道综治中心	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100. 0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
1	浑浊度	NTU	≤1	0. 26	0. 39	0. 27	0. 17	0. 29	0. 26
2	游离余氯	mg/L	[0. 05, 2]	0. 30	0. 30	0. 20	0. 40	0. 10	0. 30
3	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
5	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	砷	mg/L	≤0. 01	0. 00128	0. 00123	0. 00138	0. 00127	0. 00125	0. 00128
8	镉	mg/L	≤0. 005	<0. 00006	<0. 00006	0. 00007	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
9	铬(六价)	mg/L	≤0. 05	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10	铅	mg/L	≤0. 01	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
11	汞	mg/L	≤0. 001	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
12	硒	mg/L	≤0. 01	0. 0003	0. 0003	0. 0004	0. 0004	0. 0003	0. 0003
13	氰化物	mg/L	≤0. 05	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
14	氟化物	mg/L	≤1. 0	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
15	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1. 71	1. 65	1. 69	1. 68	1. 69	1. 70
16	三氯甲烷	mg/L	≤0. 06	0. 0127	0. 0141	0. 0133	0. 0137	0. 0141	0. 0135
17	四氯化碳	mg/L	≤0. 002	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
18	亚硝酸盐	mg/L	≤0. 7	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024

19	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.39	0.30	0.32	0.39	0.40	0.41
20	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.089	0.083	0.058	0.094	0.059	0.088
21	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
22	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
24	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
25	pH值	/	[6.5, 8.5]	7.65	7.57	7.64	7.60	7.76	7.77
26	铝	mg/L	≤0.2	0.080	0.083	0.083	0.081	0.074	0.083
27	铁	mg/L	≤0.3	0.0084	0.0065	0.0110	0.0075	0.0083	0.0062
28	锰	mg/L	≤0.1	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006
29	铜	mg/L	≤1.0	0.00605	0.00613	0.00624	0.00612	0.00602	0.00607
30	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009	0.0025	0.0067	0.0011	0.0009	0.0013
31	氯化物	mg/L	≤250	20.72	22.70	21.97	21.73	21.99	20.63
32	硫酸盐	mg/L	≤250	34.63	35.54	35.10	35.13	35.00	34.28
33	溶解性总固体	mg/L	≤1000	225	222	219	220	233	216
34	总硬度	mg/L	≤450	147	155	159	159	145	147
35	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.82	0.82	0.82	0.81	0.73	0.85
36	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
37	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
38	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001
39	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0038	0.0040	0.0041	0.0037	0.0041	0.0036
40	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0068	0.0074	0.0073	0.0071	0.0075	0.0068
41	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0004
42	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
43	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	0.0064	0.0063	<0.0037	0.0064	0.0061
44	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044

45	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
46	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.037	0.018	0.043	0.031	0.037	0.025
47	总β放射性	Bq/L	≤1	0.077	0.071	0.087	0.127	0.129	0.102
填报单位: 南京远古水业股份有限公司									
填报人: 陈如虎 审核人: 朱之静 填报日期: 2025.11.3									