

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
10	YGGW021	轩皇大酒店	14	0.40	<5	无	0.50	0	未检出
			21	0.18	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW022	槽坊增压站	15	0.49	<5	无	0.40	0	未检出
			22	0.21	<5	无	0.50	0	未检出
	YGGW023	陈家味庄	15	0.35	<5	无	0.20	0	未检出
			22	0.25	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW024	北方面馆	15	0.38	<5	无	0.20	0	未检出
			22	0.15	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW025	远古水业六合营业厅	15	0.40	<5	无	0.30	0	未检出
			22	0.21	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW026	南京医科大学眼科医院 (六合院区)	15	0.45	<5	无	0.20	0	未检出
			22	0.23	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW027	荷花塘社区 党群服务中心	15	0.42	<5	无	0.20	0	未检出
			22	0.30	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW028	凯旋假日大酒店	15	0.40	<5	无	0.20	0	未检出
			22	0.25	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW029	方州社区居家养老服务中心前公	15	0.51	<5	无	0.10	0	未检出
			22	0.19	<5	无	0.20	0	未检出
	YGGW030	卫生健康委员会	15	0.52	<5	无	0.05	0	未检出
			22	0.28	<5	无	0.30	0	未检出

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
10	YGGW031	福满村农家菜馆	15	0.45	<5	无	0.30	0	未检出
			22	0.25	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW032	悦孚竹镇加油站	15	0.40	<5	无	0.10	0	未检出
			22	0.30	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW033	龙池街道综治中心	15	0.32	<5	无	0.30	0	未检出
			22	0.41	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW034	黄木桥社区党群服务中心	15	0.49	<5	无	0.30	0	未检出
			22	0.34	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW035	马鞍公路管理站	15	0.50	<5	无	0.10	0	未检出
			22	0.25	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW036	横梁水务公司	16	0.23	<5	无	0.20	0	未检出
			23	0.23	<5	无	0.40	0	未检出
	YGGW037	南京青龙水务有限公司	16	0.24	<5	无	0.20	0	未检出
			23	0.24	<5	无	0.20	0	未检出
	YGGW038	龙袍水务公司	16	0.23	<5	无	0.05	0	未检出
			23	0.23	<5	无	0.10	0	未检出
	YGGW039	张窑3号农户	16	0.26	<5	无	0.05	0	未检出
			23	0.26	<5	无	0.10	0	未检出
	YGGW040	瓜埠自来水公司	16	0.19	<5	无	0.10	0	未检出
			23	0.19	<5	无	0.20	0	未检出

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网水质检验项目记录表（2025年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
10	YGGW041	龙池翠洲幼儿园	16	0.18	<5	无	0.20	0	未检出
			23	0.18	<5	无	0.30	0	未检出
	YGGW042	金牛湖街道国家电网	16	0.23	<5	无	0.10	0	未检出
			23	0.23	<5	无	0.20	0	未检出
	YGGW043	冶山泵站	16	0.32	<5	无	0.05	0	未检出
			23	0.32	<5	无	0.10	0	未检出
	YGGW044	冶山水务有限公司	16	0.26	<5	无	0.10	0	未检出
			23	0.26	<5	无	0.10	0	未检出

统计：范昕

审核：崔彤

日期：2025-10-27

南京远古水业股份有限公司制水分公司
管网末梢水质检验项目记录表（2025年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离余氯 mg/L	细菌总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml	高锰酸盐指数 mg/L
10	YGMS001	马鞍街道社区教育中心	15	0.46	<5	无	0.20	0	未检出	0.82
			22	0.19	<5	无	0.40	0	未检出	0.96
	YGMS002	程桥街道综治中心	15	0.51	<5	无	0.10	0	未检出	0.89
			22	0.32	<5	无	0.40	0	未检出	0.80
	YGMS003	新集龙池街道办	15	0.49	<5	无	0.05	0	未检出	0.91
			22	0.40	<5	无	0.40	0	未检出	0.95
	YGMS004	金牛湖景区西南门卫生间	16	0.21	<5	无	0.05	0	未检出	1.09
			23	0.36	<5	无	0.05	0	未检出	1.02
	YGMS005	东沟中心社区党群服务中心	16	0.33	<5	无	0.10	0	未检出	0.85
			23	0.40	<5	无	0.10	0	未检出	1.11
	YGMS006	六合区经济开发区新材料产业园	16	0.39	<5	无	0.20	0	未检出	1.10
			23	0.38	<5	无	0.20	0	未检出	1.07

统计: 符

审核: 崔 彬

日期: 2025.10.27