

2025年11月管网末梢水自检数据

填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2025-11-04						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	六合区经济开发区新材料产业园	东沟中心社区党群服务中心	新集龙池街道办	金牛湖景区西南门卫生间	程桥街道综治中心	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100. 0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0. 01	0. 00134	0. 00124	0. 00129	0. 00119	0. 00131	0. 00121
5	镉	mg/L	≤0. 005	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0. 05	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
7	铅	mg/L	≤0. 01	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
8	汞	mg/L	≤0. 001	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
9	氰化物	mg/L	≤0. 05	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
10	氟化物	mg/L	≤1. 0	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1. 63	1. 60	1. 60	1. 61	1. 60	1. 63
12	三氯甲烷	mg/L	≤0. 06	0. 0150	0. 0155	0. 0167	0. 0160	0. 0184	0. 0140
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0. 1	0. 0029	0. 0029	0. 0031	0. 0024	0. 0032	0. 0026
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0. 06	0. 0071	0. 0071	0. 0074	0. 0068	0. 0078	0. 0066
15	三溴甲烷	mg/L	≤0. 1	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16	三卤甲烷	mg/L	≤1	0. 41	0. 33	0. 32	0. 43	0. 41	0. 47
17	二氯乙酸	mg/L	≤0. 05	<0. 0037	<0. 0037	<0. 0037	<0. 0037	<0. 0037	<0. 0037
18	三氯乙酸	mg/L	≤0. 1	<0. 0044	<0. 0044	<0. 0044	<0. 0044	<0. 0044	<0. 0044
19	溴酸盐	mg/L	≤0. 01	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0. 7	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024	<0. 0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0. 7	0. 030	0. 042	0. 053	0. 031	0. 066	0. 030

22	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.45	0.35	0.28	0.62	0.24	0.37
24	臭和味	/	无异味、异味	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
26	pH值	/	[6.5, 8.5]	7.45	7.76	7.83	7.68	7.88	7.78
27	铝	mg/L	≤0.2	0.060	0.063	0.062	0.064	0.066	0.064
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0041	0.0112	0.0114	0.0054	0.0051	0.0032
29	锰	mg/L	≤0.1	0.00009	0.00061	0.00038	0.00016	0.00028	0.00021
30	铜	mg/L	≤1.0	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
31	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009	<0.0009	0.0084	<0.0009	<0.0009	<0.0009
32	氯化物	mg/L	≤250	20.28	19.55	19.48	19.81	19.50	19.88
33	硫酸盐	mg/L	≤250	29.26	28.79	28.83	29.13	28.74	29.31
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	231	215	228	227	220	210
35	总硬度	mg/L	≤450	145	150	149	147	147	151
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	1.07	1.10	1.03	1.09	1.03	1.09
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.013	0.030	0.034	0.034	0.022	0.041
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.113	0.130	0.099	0.075	0.062	0.107
40	游离余氯	mg/L	[0.05, 2]	0.27	0.29	0.15	0.26	0.05	0.26
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人：王飞

审核人：孙学青

填报日期：2025.12.2