

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2025年11月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
11	YGGW021	轩皇大酒店	11	0.11	<5	无	0.30	未检出	未检出
			18	0.21	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW022	槽坊增压站	12	0.19	<5	无	0.60	未检出	未检出
			19	0.36	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW023	陈家味庄	12	0.18	<5	无	0.40	未检出	未检出
			19	0.35	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW024	北方面馆	12	0.16	<5	无	0.50	未检出	未检出
			19	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW025	远古水业六合营业厅	12	0.17	<5	无	0.50	未检出	未检出
			19	0.23	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW026	南京医科大学眼科医院 （六合院区）	12	0.18	<5	无	0.40	未检出	未检出
			19	0.29	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW027	荷花塘社区 党群服务中心	12	0.17	<5	无	0.50	未检出	未检出
			19	0.30	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW028	凯旋假日大酒店	12	0.18	<5	无	0.50	未检出	未检出
			19	0.23	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW029	方州社区居家养老服务中心前公	12	0.23	<5	无	0.30	未检出	未检出
			19	0.26	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW030	卫生健康委员会	12	0.22	<5	无	0.50	未检出	未检出
			19	0.41	<5	无	0.40	未检出	未检出

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2025年11月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
11	YGGW031	福满村农家菜馆	12	0.21	<5	无	0.30	未检出	未检出
			19	0.37	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW032	悦孚竹镇加油站	12	0.26	<5	无	0.20	未检出	未检出
			19	0.48	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW033	龙池街道综治中心	12	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
			19	0.46	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW034	黄木桥社区党群服务中心	12	0.15	<5	无	0.40	未检出	未检出
			19	0.38	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW035	马鞍公路管理站	12	0.19	<5	无	0.40	未检出	未检出
			19	0.48	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW036	横梁水务公司	13	0.30	<5	无	0.50	未检出	未检出
			20	0.13	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW037	南京青龙水务有限公司	13	0.22	<5	无	0.50	未检出	未检出
			20	0.10	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW038	龙袍水务公司	13	0.30	<5	无	0.10	未检出	未检出
			20	0.17	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW039	张窑3号农户	13	0.39	<5	无	0.05	未检出	未检出
			20	0.16	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW040	瓜埠自来水公司	13	0.33	<5	无	0.10	未检出	未检出
			20	0.11	<5	无	0.30	未检出	未检出

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2025年11月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
11	YGGW041	龙池翠洲幼儿园	13	0.26	<5	无	0.40	未检出	未检出
			20	0.18	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW042	金牛湖街道国家电网	13	0.28	<5	无	0.10	未检出	未检出
			20	0.23	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW043	冶山泵站	13	0.39	<5	无	0.05	未检出	未检出
			20	0.20	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW044	冶山水务有限公司	13	0.31	<5	无	0.05	未检出	未检出
			20	0.18	<5	无	0.10	未检出	未检出

统计：范明

审核：崔彤

日期：2025.11.25

南京远古水业股份有限公司
管网末梢水质检验项目记录表（2025年11月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml	高锰酸盐指数 mg/L
11	YGMS001	马鞍街道社区教育中心	12	0.20	<5	无	0.40	未检出	未检出	1.06
			19	0.33	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.88
	YGMS002	程桥街道综治中心	12	0.19	<5	无	0.40	未检出	未检出	1.11
			19	0.29	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.92
	YGMS003	新集龙池街道办	12	0.17	<5	无	0.30	未检出	未检出	1.05
			19	0.48	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.84
	YGMS004	金牛湖景区西南门卫生间	13	0.35	<5	无	0.05	未检出	未检出	1.06
			20	0.11	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.84
	YGMS005	东沟中心社区党群服务中心	13	0.38	<5	无	0.10	未检出	未检出	1.08
			20	0.23	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.83
	YGMS006	六合区经济开发区新材料产业园	13	0.35	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.90
			20	0.27	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.86

统计: 范昕

审核: 范昕

日期: 2025.11.25