

2026年2月管网末梢水自检数据

填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2026-02-03						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	六合区经济开发区新材料产业园	东沟中心社区党群服务中心	新集龙池街道办	金牛湖景区西南门卫生间	程桥街道综治中心	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100.0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00157	0.00156	0.00171	0.00159	0.00150	0.00155
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	0.00010	0.00007	<0.00007	0.00008	0.00009	0.00009
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.88	1.89	1.89	1.87	1.89	1.90
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0120	0.0118	0.0102	0.0106	0.0104	0.0094
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0048	0.0046	0.0047	0.0041	0.0046	0.0040
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0082	0.0077	0.0071	0.0069	0.0072	0.0064
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006
16	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.34	0.32	0.32	0.34	0.38	0.35
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
20	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.026



22	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.23	0.31	0.41	0.30	0.32	0.21
24	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
26	pH值	/	[6.5, 8.5]	7.56	7.49	7.49	7.59	7.59	7.64
27	铝	mg/L	≤0.2	0.073	0.090	0.085	0.079	0.077	0.078
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0038	0.0057	0.0124	0.0065	0.0089	0.0058
29	锰	mg/L	≤0.1	0.00024	0.00024	0.00045	0.00040	0.00053	0.00040
30	铜	mg/L	≤1.0	0.00073	0.00082	0.00072	0.00075	0.00068	0.00070
31	锌	mg/L	≤1.0	0.0014	0.0064	0.0038	0.0012	<0.0009	0.0016
32	氯化物	mg/L	≤250	28.15	28.41	28.58	28.46	28.19	28.40
33	硫酸盐	mg/L	≤250	40.24	40.54	40.73	40.68	40.21	40.56
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	236	220	230	236	229	237
35	总硬度	mg/L	≤450	151	153	152	154	149	155
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.78	0.87	0.79	0.85	0.76	0.76
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.033	0.042	0.046	0.043	0.047	0.050
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.105	0.124	0.100	0.073	0.073	0.123
40	游离氯	mg/L	[0.05, 2]	0.30	0.30	0.20	0.40	0.20	0.30
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0002
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

填报单位:

填报人:

东明港

审核人:

吴诗青

填报日期: 2026.3.5

