

南京远古水业股份有限公司  
管网水质检验项目记录表（2026年5月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
5	YGGW021	碧景山庄物业	18	0.27	<5	无	0.20	未检出	未检出
			25	0.27	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW022	新华七村居委会	18	0.28	<5	无	0.30	未检出	未检出
			25	0.28	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW023	江北新区妇幼保健所	18	0.31	<5	无	0.30	未检出	未检出
			25	0.21	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW024	新区综合行政执法四支队	18	0.36	<5	无	0.50	未检出	未检出
			25	0.34	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW025	槽坊增压站	19	0.16	<5	无	0.50	未检出	未检出
			26	0.28	<5	无	0.50	未检出	未检出
	YGGW026	龙池翠洲幼儿园	19	0.19	<5	无	0.50	未检出	未检出
			26	0.33	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW027	龙池街道综治中心	19	0.26	<5	无	0.50	未检出	未检出
			26	0.17	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW028	黄木桥社区党群服务中心	19	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.28	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW029	竹程社区居委会	19	0.20	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.26	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW030	福满村农家菜馆	19	0.25	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.21	<5	无	0.30	未检出	未检出



南京远古水业股份有限公司  
管网水质检验项目记录表（2026年5月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
5	YGGW031	悦孚竹镇加油站	19	0.24	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.23	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW032	马鞍公路管理站	19	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.20	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW033	荷花社区党群服务中心	19	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.26	<5	无	0.50	未检出	未检出
	YGGW034	远古水业六合营业厅	19	0.17	<5	无	0.40	未检出	未检出
			26	0.28	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW035	凯旋假日大酒店	19	0.18	<5	无	0.40	未检出	未检出
			26	0.25	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW036	六合环卫安康驿站厕所	19	0.20	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.24	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW037	六合体育场	19	0.22	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.22	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW038	卫生健康委员会	19	0.20	<5	无	0.40	未检出	未检出
			26	0.28	<5	无	0.50	未检出	未检出
	YGGW039	南京医科大学眼科医院 (六合院区)	19	0.18	<5	无	0.40	未检出	未检出
			26	0.23	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW040	冠城农贸市场	20	0.22	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.23	<5	无	0.30	未检出	未检出



南京远古水业股份有限公司  
管网水质检验项目记录表（2026年5月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
5	YGGW041	南市楼私房菜饭店	20	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
			27	0.25	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW042	六合区税务局	20	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出
			27	0.30	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW043	雄州中国石化加油站	20	0.21	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.25	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW044	台园中石化加油站	20	0.26	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.33	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW045	台园社区居委会	20	0.34	<5	无	0.10	未检出	未检出
			27	0.41	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW046	朱家窝15号	20	0.38	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.39	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW047	瓜埠自来水公司	20	0.27	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.28	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW048	龙袍水务公司	20	0.40	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.25	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW049	横梁水务公司	20	0.20	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.31	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW050	国家电网八百供电所	20	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出
			27	0.39	<5	无	0.05	未检出	未检出



南京远古水业股份有限公司  
管网水质检验项目记录表（2026年5月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
5	YGGW051	南京青龙水务有限公司	20	0.17	<5	无	0.20	未检出	未检出
			27	0.36	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW052	冶山泵站	20	0.18	<5	无	0.10	未检出	未检出
			27	0.27	<5	无	0.05	未检出	未检出
	YGGW053	冶山水务有限公司	20	0.18	<5	无	0.05	未检出	未检出
			27	0.29	<5	无	0.05	未检出	未检出
	YGGW054	赵秦猪头肉	20	0.31	<5	无	0.10	未检出	未检出
			27	0.34	<5	无	0.40	未检出	未检出

统计: 苏明

审核: 崔彬

日期: 2026-5-29



南京远古水业股份有限公司  
管网末梢水质检验项目记录表（2026年5月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100mL	高锰酸盐指数 mg/L
5	YGMS001	马鞍街道社区教育中心	19	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.80
			26	0.30	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.72
	YGMS002	程桥街道综治中心	19	0.19	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.72
			26	0.24	<5	无	0.50	未检出	未检出	0.67
	YGMS003	新集龙池街道办	19	0.24	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.67
			26	0.30	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.72
	YGMS004	金牛湖景区西南门卫生间	20	0.18	<5	无	0.05	未检出	未检出	0.71
			27	0.41	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.63
	YGMS005	东沟中心社区党群服务中心	20	0.40	<5	无	0.05	未检出	未检出	0.56
			27	0.31	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.75
	YGMS006	六合区经济开发区新材料产业园	20	0.38	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.70
			27	0.33	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.77

统计: 范研

审核: 崔彬

日期: 2026.5.29

