

2026年5月出厂水自检数据				
填报单位			南京远古水业股份有限公司	
采样日期			2026-05-11	
采样地点			出厂水	
样品性质			出厂水	
合格率 %			100.0%	
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00126
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.62
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0122
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0034
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0068
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005
16	三卤甲烷	无量纲	≤1	0.36
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.031



22	色度	度	≤15	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.17
24	臭和味	/	无异臭、异味	无
25	肉眼可见物	/	无	无
26	pH值	无量纲	[6.5, 8.5]	7.29
27	铝	mg/L	≤0.2	0.071
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0023
29	锰	mg/L	≤0.1	0.00014
30	铜	mg/L	≤1.0	0.00085
31	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
32	氯化物	mg/L	≤250	18.49
33	硫酸盐	mg/L	≤250	27.86
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	170
35	总硬度	mg/L	≤450	118
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.84
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.050
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.095
40	游离氯	mg/L	[0.3, 2]	0.40
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0003
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.002

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人：

李如流

审核人：

吴诗青

填报日期：2026.6.2

