

2026年9月管网末梢水自检数据									
填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2026 09 01						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	六合区经济开发区新材料产业园	东沟中心社区党群服务中心	新集龙池街道办	金牛湖景区西南门卫生间	程桥街道综治中心	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100.0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749 2022						
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00170	0.00165	0.00176	0.00162	0.00167	0.00161
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.51	1.79	1.51	1.48	1.50	1.49
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0189	0.0172	0.0139	0.0161	0.0170	0.0178
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0029	0.0028	0.0026	0.0026	0.0033	0.0028
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0084	0.0077	0.0065	0.0074	0.0082	0.0081
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16	三卤甲烷	无量纲	≤1	0.49	0.45	0.37	0.42	0.46	0.46
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.0054	<0.0037	<0.0037	0.0051	0.0040	<0.0037
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	0.0066	<0.0044	<0.0044	<0.0044	0.0058
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.068	0.104	0.113	0.066	0.065	0.065



22	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.23	0.29	0.17	0.22	0.19	0.17
24	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
26	pH值	无量纲	[6.5, 8.5]	7.61	7.74	7.83	7.60	8.00	7.59
27	铝	mg/L	≤0.2	0.084	0.085	0.079	0.083	0.088	0.087
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0036	0.0081	0.0095	0.0017	0.0076	0.0029
29	锰	mg/L	≤0.1	0.00007	0.00034	0.00035	0.00006	0.00035	0.00013
30	铜	mg/L	≤1.0	0.00100	0.00108	0.00121	0.00101	0.00079	0.00101
31	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009	0.0139	0.0156	0.0015	<0.0009	<0.0009
32	氯化物	mg/L	≤250	22.22	22.64	22.45	22.10	22.26	22.24
33	硫酸盐	mg/L	≤250	29.36	29.88	29.12	29.20	29.08	29.23
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	184	191	189	181	186	180
35	总硬度	mg/L	≤450	119	119	120	119	119	120
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.77	0.77	0.73	0.81	0.75	0.75
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.041	0.034	0.035	0.037	0.037	0.031
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.108	0.101	0.069	0.110	0.054	0.106
40	游离氯	mg/L	[0.05, 2]	0.30	0.20	0.05	0.30	0.05	0.30
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人： 东一东 审核人： 吴诗青 填报日期： 2026.10.8



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App