南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml
10	YGGW001	化学工业岩土工程有限公司	12	0.13	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.40	<5	无	0.50	未检出	未检出
	YGGW002	南钢泵站	12	0.38	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.48	<5	无	0.05	未检出	未检出
	YGGW003	九龙洼党群服务中心	12	0.40	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.42	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW004	湖滨社区委员会	12	0.32	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.45	<5	无	0.05	未检出	未检出
	YGGW005	刘姥姥田园饭店	12	0.28	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.26	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW006	盘龙山庄党群服务中心	12	0.28	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.39	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW007	朗诗未来街区东苑物业	12	0.25	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.31	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW008	沿江街道卫生服务中心	12	0.31	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.29	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW009	马勒发动机零部件（南京）有限公司	12	0.22	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.33	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW010	海润枫景家园物业	12	0.12	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.24	<5	无	0.30	未检出	未检出

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

10	YGGW011	盘欣家园物业	12	0.12	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.32	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW012	盘城新居物业	12	0.37	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.37	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW013	咱家小院饭店	12	0.14	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.28	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW014	仁锦苑F区	12	0.11	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.31	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW015	江苏雄鹰自控工程有限公司	12	0.18	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.30	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW016	陆云石化加油站	12	0.31	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.45	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW017	方巷新村	12	0.24	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.33	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW018	六九九渔工厂饭店	12	0.22	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.41	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW019	和平社区党群服务中心	12	0.12	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.49	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW020	全统永和豆浆	12	0.26	<5	无	0.20	未检出	未检出
			26	0.36	<5	无	0.30	未检出	未检出

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

10	YGGW021	碧景山庄物业	12	0.25	<5	无	0.10	未检出	未检出
			26	0.37	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW022	新华七村居委会	12	0.18	<5	无	0.30	未检出	未检出
			26	0.36	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW023	江北新区妇幼保健所	12	0.22	<5	无	0.05	未检出	未检出
			26	0.43	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW024	新区综合行政执法四支队	12	0.21	<5	无	0.05	未检出	未检出
			26	0.25	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW025	槽坊增压站	13	0.22	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.14	<5	无	0.60	未检出	未检出
	YGGW026	龙池翠洲幼儿园	13	0.28	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW027	龙池街道综治中心	13	0.32	<5	无	0.20	未检出	未检出
			29	0.13	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW028	黄木桥社区党群服务中心	13	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.15	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW029	竹程社区居委会	13	0.27	<5	无	0.20	未检出	未检出
			29	0.23	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW030	福满村农家菜馆	13	0.34	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.20	<5	无	0.20	未检出	未检出

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

10	YGGW031	悦孚竹镇加油站	13	0.29	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.17	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW032	马鞍公路管理站	13	0.32	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.19	<5	无	0.40	未检出	未检出
	YGGW033	荷花社区党群服务中心	13	0.26	<5	无	0.40	未检出	未检出
			29	0.19	<5	无	0.50	未检出	未检出
	YGGW034	远古水业六合营业厅	13	0.24	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.15	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW035	凯旋假日大酒店	13	0.22	<5	无	0.40	未检出	未检出
			29	0.14	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW036	六合环卫安康驿站厕所	13	0.23	<5	无	0.40	未检出	未检出
			29	0.14	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW037	六合体育场	13	0.32	<5	无	0.20	未检出	未检出
			29	0.24	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW038	卫生健康委员会	13	0.33	<5	无	0.30	未检出	未检出
			29	0.19	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW039	南京医科大学眼科医院（六合院区	13	0.30	<5	无	0.50	未检出	未检出
			29	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW040	冠城农贸市场	14	0.16	<5	无	0.40	未检出	未检出
			28	0.19	<5	无	0.30	未检出	未检出

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

10	YGGW041	南市楼私房菜饭店	14	0.16	<5	无	0.40	未检出	未检出
			28	0.17	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW042	六合区税务局	14	0.14	<5	无	0.50	未检出	未检出
			28	0.17	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW043	雄州中国石化加油站	14	0.16	<5	无	0.40	未检出	未检出
			28	0.18	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW044	台园中石化加油站	14	0.17	<5	无	0.20	未检出	未检出
			28	0.20	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW045	台园社区居委会	14	0.21	<5	无	0.20	未检出	未检出
			28	0.19	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW046	朱家窝15号	14	0.16	<5	无	0.20	未检出	未检出
			28	0.26	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW047	瓜埠自来水公司	14	0.15	<5	无	0.05	未检出	未检出
			28	0.25	<5	无	0.20	未检出	未检出
	YGGW048	龙袍水务公司	14	0.33	<5	无	0.05	未检出	未检出
			28	0.20	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW049	横梁水务公司	14	0.25	<5	无	0.30	未检出	未检出
			28	0.17	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW050	国家电网八百供电所	14	0.26	<5	无	0.05	未检出	未检出
			28	0.21	<5	无	0.30	未检出	未检出

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网水质检验项目记录表（2026年10月）

10	YGGW051	南京青龙水务有限公司	14	0.22	<5	无	0.40	未检出	未检出
			28	0.26	<5	无	0.30	未检出	未检出
	YGGW052	冶山泵站	14	0.36	<5	无	0.05	未检出	未检出
			28	0.23	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW053	冶山水务有限公司	14	0.20	<5	无	0.05	未检出	未检出
			28	0.20	<5	无	0.10	未检出	未检出
	YGGW054	赵秦猪头肉	14	0.25	<5	无	0.10	未检出	未检出
			28	0.23	<5	无	0.20	未检出	未检出

统计：[illegible]　　审核：[illegible]　　日期：2026.11.2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

南京远古水业股份有限公司
管网末梢水质检验项目记录表（2026年10月）

月份	编号	采样点	日期	浑浊度 NTU	色度 度	臭和味	游离氯 mg/L	菌落总数 MPN/mL	总大肠菌群 MPN/100ml	高锰酸盐指数 mg/L
10	YGMS001	马鞍街道社区教育中心	13	0.31	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.77
			29	0.20	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.76
	YGMS002	程桥街道综治中心	13	0.21	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.75
			29	0.14	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.71
	YGMS003	新集龙池街道办	13	0.25	<5	无	0.30	未检出	未检出	0.70
			29	0.14	<5	无	0.40	未检出	未检出	0.63
	YGMS004	金牛湖景区西南门卫生间	14	0.24	<5	无	0.05	未检出	未检出	0.83
			28	0.20	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.77
	YGMS005	东沟中心社区党群服务中心	14	0.21	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.79
			28	0.15	<5	无	0.10	未检出	未检出	0.73
	YGMS006	六合区经济开发区新材料产业园	14	0.17	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.90
			28	0.17	<5	无	0.20	未检出	未检出	0.73

统计：[illegible]　　审核：[illegible]　　日期：2026.11.2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App