2026年10月管网末梢水自检数据									
填报单位			南京远古水业股份有限公司						
采样日期			2026-10-08						
采样地点			马鞍街道社区教育中心	六合区经济开发区新材料产业园	东沟中心社区党群服务中心	新集龙池街道办	金牛湖景区西南门卫生间	程桥街道综治中心	
样品性质			末梢水						
合格率 %			100.0%						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00179	0.00170	0.00147	0.00172	0.00157	0.00164
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.72	1.76	1.76	1.70	1.75	1.71
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0172	0.0190	0.0168	0.0160	0.0182	0.0158
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0029	0.0032	0.0032	0.0028	0.0036	0.0028
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0082	0.0091	0.0084	0.0079	0.0089	0.0078
15	二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16	三卤甲烷	无量纲	≤1	0.45	0.50	0.45	0.43	0.49	0.42
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.0074	0.0059	0.0041	0.0059	0.0052	0.0044
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	0.0065	<0.0044	0.0013	0.0065	0.0014	<0.0044
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.056	0.064	0.069	0.065	0.065	0.069

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

22	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.12	0.24	0.17	0.21	0.12	0.25
24	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无
26	pH值	无量纲	[6.5,8.5]	7.67	7.35	7.70	7.59	7.78	7.65
27	铝	mg/L	≤0.2	0.059	0.074	0.067	0.072	0.061	0.065
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0090	0.0060	0.0159	0.0080	0.0092	0.0056
29	锰	mg/L	≤0.1	0.00009	0.00024	0.00046	0.00026	0.00034	0.00017
30	铜	mg/L	≤1.0	0.00100	0.00115	0.00119	0.00119	0.00104	0.00098
31	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009	0.0027	0.0116	0.0013	0.0016	<0.0009
32	氯化物	mg/L	≤250	23.58	23.83	23.84	23.56	23.84	23.58
33	硫酸盐	mg/L	≤250	31.71	31.45	31.40	31.77	31.29	31.47
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	185	188	182	188	190	185
35	总硬度	mg/L	≤450	127	129	130	129	131	129
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.73	0.88	0.75	0.84	0.75	0.77
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.039	0.024	0.042	0.036	0.027	0.046
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.111	0.104	0.070	0.112	0.073	0.105
40	游离氯	mg/L	[0.05,2]	0.30	0.30	0.05	0.30	0.05	0.30
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0003
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.006	0.002	0.006	0.005	0.004	0.002

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人：[illegible]　审核人：[illegible]　填报日期：2026.11.2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App