2026年10月出厂水自检数据				
填报单位				南京远古水业股份有限公司
采样日期				2026-10-08
采样地点				出厂水
样品性质				出厂水
合格率 %				100.0%
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	MPN/ml	≤100	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00162
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.71
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0110
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0038
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0064
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0005
16	三卤甲烷	无量纲	≤1	0.34
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.0050
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.056

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

22	色度	度	≤15	<5
23	浑浊度	NTU	≤1	0.16
24	臭和味	/	无异臭、异味	无
25	肉眼可见物	/	无	无
26	pH值	无量纲	[6.5,8.5]	7.38
27	铝	mg/L	≤0.2	0.068
28	铁	mg/L	≤0.3	0.0026
29	锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
30	铜	mg/L	≤1.0	0.00077
31	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
32	氯化物	mg/L	≤250	23.47
33	硫酸盐	mg/L	≤250	31.73
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	189
35	总硬度	mg/L	≤450	124
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.63
37	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.045
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.111
40	游离氯	mg/L	[0.3,2]	0.60
41	硒	mg/L	≤0.01	0.0004
42	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0005
43	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002
44	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
45	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05
46	三氯乙醛	mg/L	≤0.1	0.001

填报单位：南京远古水业股份有限公司

填报人：[illegible]　　审核人：[illegible]　　填报日期：2026.11.2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App